



Таблица штуцеров

Обознач.	Наименование	Кол-во	Ду, мм	Ответная деталь
R	Патрубок забора холодной воды	1	G1 1/2" (внутр.)	-
R1	Патрубок забора горячей воды	1	G1 1/2" (внутр.)	-
R2	Рециркуляция	1	G1" (внутр.)	-
E	Сливной патрубок	1	G1" (внутр.)	-
B, B1, B2	Бобышка для монтажа ТЭН	3	G1 1/2" (внутр.)	-
B3, B4	Бобышка для монтажа ТЭН	2	G2" (внутр.)	-
C	Патрубок для термостата	1	G 1/2" (внутр.)	-
C1, C2	Патрубок для датчика	2	G 1/2" (внутр.)	-
H	Патрубок забора горячей воды / установка воздухоотводчика	1	G1 1/2" (внутр.)	-
K	Патрубок для магниевого анода	1	G1" (внутр.)	-
F	Ревизионный штуцер	1	300	Крышка

Отклонения габаритных размеров и высотных отметок привязки штуцеров ± 3%

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<p style="text-align: center;"><b>Водонагреватель</b></p> <p style="text-align: center;">Габаритный чертеж</p>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							140	1:10
Проб.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Нач. отдела								
Н. контр.								
Учб.								
Версия					Копировал			Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № экз. | Подп. и дата | Перв. примен.