



Таблица штуцеров

Обознач.	Наименование	Кол-во	Ду, мм	Ответная деталь
R	Патрубок подачи холодной воды	1	G1 1/2" (внутр.)	-
R1	Патрубок забора горячей воды	1	G1 1/2" (внутр.)	-
R2	Рециркуляция	1	G1" (внутр.)	-
E	Сливной патрубок	1	G1" (внутр.)	-
B, B1, B2	Бодышка для монтажа ТЭН	3	G1 1/2" (внутр.)	-
B3, B4	Бодышка для монтажа ТЭН	2	G2" (внутр.)	-
C	Патрубок для термостата	1	G 1/2" (внутр.)	-
C1, C2	Патрубок для датчика	2	G 1/2" (внутр.)	-
H	Патрубок забора горячей воды / установка воздухоотводчика	1	G1 1/2" (внутр.)	-
K	Патрубок для магниевого анода	1	G1" (внутр.)	-
F	Ревизионный штуцер	1	300	Крышка

Отклонения габаритных размеров и высотных отметок привязки штуцеров ± 3%

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				27.08.2022		160	1:10
Проб.							
Т. контр.							
Нач. отдела							
Н. контр.							
Удб.							
Версия					Копировал		
Формат А2							

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инд. № дроб.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.